



**PRÉFET
DU VAL-D'OISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Commune de MARINES	
Traite	Original
	2 - SEP. 2020 
Copie	N° 

**Direction départementale
des territoires**

Cergy-Pontoise, le 26 AOUT 2020

Madame la maire,

La Direction départementale des territoires du Val-d'Oise est chargée d'évaluer la conformité du système d'assainissement de votre commune.

Le système d'assainissement comprend le réseau de collecte et la station de traitement des eaux usées.

Les résultats d'autosurveillance que vous devez transmettre au cours de l'année et le bilan de fonctionnement annuel sont examinés pour établir la conformité de votre système d'assainissement.

Au titre de l'année 2019, votre système d'assainissement de traitement a été jugé :

- conforme aux exigences locales applicables ;
- conforme aux exigences de la directive européenne relative aux eaux résiduaires urbaines.

Vous trouverez en annexe l'analyse détaillée des obligations réglementaires d'autosurveillance.

Ce courrier vous atteste également de la conformité de votre système d'assainissement qui est à renseigner dans SISPEA utilisé pour qualifier votre service public d'assainissement.

Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Je vous prie d'agréer, Madame la Maire, l'expression de mes hommages respectueux.

Le chef de service,

Responsable Pôle Eau

Ulrich DREUX

Mme la Maire de Marines
Hôtel de ville
Place du Maréchal Leclerc
95640 MARINES

Annexe : Analyse détaillée

Nous vous rappelons que pour être déclaré conforme, votre système de traitement doit satisfaire toutes les conditions suivantes :

Paramètres	Obligations ministérielles Fréquences de mesures	Obligations locales (mg/l en sortie)	Rendement d'élimination minimum	Conformité
Débit	365			Oui
pH	12			Oui
MES	12	20	98 %	Oui
DBO5	12	15	97 %	Oui
DCO	12	50	96 %	Oui
NTK	4	5	96 %	Oui
NH4	4			Oui
NO2	4			Oui
NO3	4			Oui
P total	4	2	95 %	Oui
N global		10	93 %	Oui
Quantité de matières sèches de boues produites	12			Oui
Mesure de siccité	12			Oui
Transmission bilan annuel	1			Oui